

様式第 33 (第 62 条の 5 関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書 (タンクの腐食防止等の状況)

三観広域行政組合管理者 宛て						年 月 日	
届出者						住所 (電話 )	
氏名							
設置者	住所		電話				
	氏名						
設置場所							
タンクの呼称又は番号							
設置の許可申請年月日		年 月 日					
設置の許可年月日及び許可番号		年 月 日		第 号			
新基準適合年月日		年 月 日					
貯蔵最大数量						k l	
◇コーティング	種類		1 ガラスフレークコーティング 2 ガラス繊維強化プラスチックライニング 3 エポキシ系塗装 4 タールエポキシ系塗装 5 その他 ( )				
	コーティング管理技術者氏名						
◇タンク底部・外面の腐食防止措置	外面防食措置		アスファルトサンド・電気防食・その他 ( )				
	雨水侵入防止措置		適 ・ 否				
◇板厚	側板 直下 底板	設計板厚	mm	底板 板厚	設計板厚	mm	
		最小測定板厚平均値	mm		最小測定板厚平均値	mm	
		測定板厚最小値	mm		測定板厚最小値	mm	
◇補修・変形	補修の適否		適 ・ 否				
	有害な変形の有無		有 ・ 無				
◇不 等 沈 下		最大値のタンク直径に対する割合					
◇支 持 力 ・ 沈 下		平均沈下量 mm/年					
維持管理体制	過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生						有 ・ 無
	過去3年間の消防法第 12 条第 2 項に基づく措置命令						有 ・ 無
	消防法第 14 条の 2、第 14 条の 3 及び第 14 条の 3 の 2 の規定に関する違反						有 ・ 無
	◇保安作業従業者に対する適切な教育訓練						適 ・ 否
	◇保安のための適切な巡視、点検						適 ・ 否
※受付欄				※備考			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。  
 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。  
 3 ◇印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。  
 4 ※印の欄は記入しないこと。